

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Здания мобильные изготовлены из стального каркаса и сэндвич-панелей (стальной оцинкованный лист покрытый полиэфирной эмалью, с утеплителе из минеральной плиты)

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл - не более 2;
- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 23°C, время экспозиции - 24 часа), мг/кг, не более:
Акрилонитрил - 0,03; Дибутилфталат - 0,10; Диоктилфталат - 0,02; Стирол - 0,002; Формальдегид - 0,01; Этиленгликоль - 0,30; Ангидрид фосфорный - 0,05; Диоксид серы - 0,05;
- Индекс токсичности, % - 70 – 120;
- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг – не более 370.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Здания мобильные контейнерного и сборно-разборного типа DoorHan, предназначенная для нужд строительства и других отраслей производства (пищевые, складские и бытовые помещения, автомобильные мойки), для временного пребывания и размещения необходимых приспособлений и оборудования, соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции должны быть в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.», ТУ 5363-003-18897806-2016 «Здания мобильные контейнерного и сборно-разборного типа DoorHan», действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков